



LANGTEXT-VERZEICHNIS

OZ	BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN	STL-NR
0.	AMPHIBIENSCHUTZ AMPHIBIENSCHUTZ =====	
0.0	LEITEINRICHTUNG LEITEINRICHTUNG =====	
0.0.001	Amphibienleiteinrichtung herst. ----- 1 M Amphibienschutzzaun aus feuerverzinktem Stahlblech bestehend aus: Leitprofile, Haltepfosten und Abdeckhauben liefern u. nach der Einweisung des Herstellers einbauen, in ein bauseits hergestelltes Planum, LEITPROFILE : Materialstärke : 2,5 mm, aus Stahlblech Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Schichtdicke : 60 - 80 µm. Länge der Profile : 4,00 m. Höhe der Leitwand : 0,40 m. Überhang oben : 5 cm breit, versehen mit doppeltem Überkletterungsschutz negativ nach innen abgerundet. Lauffläche : ca. 20 cm breit mit einer zusätzlichen 5 cm Abkantung, die ins Erdreich einbindet. HALTEPFOSTEN: Doppel U - Profile in 4 m - Abständen Abmessungen : 50 / 50 / 3 mm. Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Schichtdicke : 60 - 80 µm. Länge der Pfosten : 1,35 m bei einer Bodentiefe von 0,95 m. Die U - Profile sind gegeneinander geschweißt und nehmen an jeder Seite ein Leitprofil auf, das seitlich eingeschoben wird. Haltepfosten einrammen in Bodenklasse 3 - 5. ABDECKHAUBEN für Haltepfosten u. Stoßkanten der Leitprofile Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke : 60 - 80 µm.  Herstellerhinweis: Fa. MAIBACH VuL GmbH, 73107 Eschenbach, Tel.: 07161 9976-0, Fax: 07161 9976-44 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.  Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg, Tel.: 03528 442203, Fax: 03528 445701 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.  Fa. MAIBACH VuS GmbH, Postfach 1119, 46334 Velen, Tel.: 02863 381871, Fax: 02863 381873 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk	---



## LANGTEXT-VERZEICHNIS

OZ	BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN	STL-NR
0.0.002	Abschlusskasten lief., einb.	---
	1 ST	
	Abschlusskasten für Amphibienleiteinrichtung liefern u. nach Einbauanweisung des Herstellers an den jeweiligen Enden der Leiteinrichtung einbauen, einschl. aller erforderlichen Passstücke und Eckpfosten.	
	Herstellerhinweis: Fa. MAIBACH VuL GmbH, 73107 Eschenbach, Tel.: 07161 9976-0, Fax: 07161 9976-44 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.	
	Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg, Tel.: 03528 442203, Fax: 03528 445701 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.	
	Fa. MAIBACH VuS GmbH, Postfach 1119, 46334 Velen, Tel.: 02863 381871, Fax: 02863 381873 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk	
	Hinweis zur OZ 0.0.003 Position als Zulage zur OZ 0.0.001	
0.0.003	Ecksegment liefern u. einb.	---
	1 ST	
	Ecksegment aus Stahlblech 2,5 mm Gesamtlänge: 80 cm	
	bestehend aus:	
	2 Teilen mit Scharnieren stückfeuerverzinkt nach DIN ISO 1461, 60-80 my, stufenlos verstellbare Winkel. Absolut fugendichte Ausführung, ohne Abdeckkappen oben und unten, inkl. Kreissegment und Haltedorn.	
	Herstellerhinweis: Fa. MAIBACH VuL GmbH, 73107 Eschenbach, Tel.: 07161 9976-0, Fax: 07161 9976-44 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.	
	Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg, Tel.: 03528 442203, Fax: 03528 445701 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.	
	Fa. MAIBACH VuS GmbH, Postfach 1119, 46334 Velen, Tel.: 02863 381871, Fax: 02863 381873 oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk	



LANGTEXT-VERZEICHNIS

OZ	BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN	STL-NR
----	---------------------------------	--------

Hinweis zur OZ 0.0.004  
 Position als Zulage zur OZ 0.0.001

0.0.004	Zusätzliche Haltepfosten	--- --
---------	--------------------------	--------

1 ST  
 HALTEPFOSTEN :  
 Abmessungen : 50/ 50/ 3 mm.  
 Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt  
 nach DIN EN ISO 1461.  
 Schichtdicke : 60 - 80 µm.  
 Länge der Pfosten : 1,35 m bei einer  
 Bodentiefe von 0,95 m.  
 Inklusive Abdeckhauben.  
 Die U - Profile sind gegeneinander geschweißt und  
 nehmen an jeder Seite ein Leitprofil auf,  
 das seitlich eingeschoben wird.  
 Haltepfosten einrammen in Bodenklasse 3 - 5.

Herstellerhinweis:  
 Fa. MAIBACH VuL GmbH, 73107 Eschenbach,  
 Tel.: 07161 9976-0, Fax: 07161 9976-44 oder gleichwertig.  
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg,  
 Tel.: 03528 442203, Fax: 03528 445701 oder gleichwertig.  
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Postfach 1119, 46334 Velen,  
 Tel.: 02863 381871, Fax: 02863 381873 oder gleichwertig.  
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk

0.0.005	Zusätzliche Haltepfosten	--- --
---------	--------------------------	--------

1 ST  
 HALTEPFOSTEN :  
 Abmessungen : IPE 100.  
 Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt  
 nach DIN EN ISO 1461.  
 Schichtdicke : 60 - 80 µm.  
 Länge der Pfosten : 1,90 m bei einer Bodentiefe  
 von 1,6 m in Bodenklasse 3 - 5.  
 Haltepfosten einrammen in Bodenklasse 3 - 5 und mit  
 2 Schrauben M10 x 35 mm mit dem Leitblech verschrauben.

Herstellerhinweis:  
 Fa. MAIBACH VuL GmbH, 73107 Eschenbach,  
 Tel.: 07161 9976-0, Fax: 07161 9976-44 oder gleichwertig.  
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg,  
 Tel.: 03528 442203, Fax: 03528 445701 oder gleichwertig.  
 Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Postfach 1119, 46334 Velen,  
Tel.: 02863 381871, Fax: 02863 381873 oder gleichwertig.  
Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk



Amphibienschutzanlage Fa. Maibach

SEITE 4

LANGTEXT-VERZEICHNIS

-----  
OZ                                    BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN                                    STL-NR  
-----

Hinweis zur OZ 0.0.006  
Position als Zulage zur OZ 0.0.001

0.0.006                                    Längere Haltepfosten                                    --- --- --- ---  
-----

1                                    ST

HALTEPFOSTEN :

Abmessungen : 50 / 50 / 3 mm.

Korrosionsschutz : stückfeuerverzinkt  
nach DIN EN ISO 1461.

Schichtdicke : 60 - 80 µm.

Länge der Pfosten : 1,90 m bei einer

Bodentiefe von 1,60 m .

Inklusive Abdeckhauben.

Die U - Profile sind gegeneinander geschweißt und

nehmen an jeder Seite ein Leitprofil auf,

das seitlich eingeschoben wird.

Haltepfosten einrammen in Bodenklasse 3 - 5.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, 73107 Eschenbach,

Tel.: 07161 9976-0, Fax: 07161 9976-44 oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg,

Tel.: 03528 442203, Fax: 03528 445701 oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Postfach 1119, 46334 Velen,

Tel.: 02863 381871, 02863 381873 oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk

0.0.007                                    Farbbeschichtung herstellen                                    --- --- --- ---  
-----

1                                    M

Für Amphibienschutzanlage zusätzliche

Farbbeschichtung herstellen.

Bei hinterfüllten Anlagen Bodenbereiche  
nicht lackieren.

Zusätzliche Farbbeschichtung :

2 Komponenten - Lack mit Eisenglimmer

im Spritzverfahren aufbringen.

Farbe nach RAL 6013.



LANGTEXT-VERZEICHNIS

OZ	BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN	STL-NR
----	---------------------------------	--------

0.0.008	Farbbeschichtung herstellen	---
	1 M	
	Für Amphibienschutzanlage zusätzliche Farbbeschichtung herstellen. Bei freistehenden Anlagen Sichtbereiche lackieren. Zusätzliche Farbbeschichtung : 2 Komponenten - Lack mit Eisenglimmer im Spritzverfahren aufbringen. Farbe nach RAL 6013.	

Hinweis zur OZ 0.0.009  
Position als Zulage zur OZ 0.0.001, OZ 0.0.003 und OZ 0.0.005

0.0.009	Haltepfosten in Bodenkl. 6	---
	1 ST	
	Haltepfosten bei Bodenklasse 6 einrammen.	

Hinweis zur OZ 0.0.010  
Position als Zulage zur OZ 0.0.001, OZ 0.0.003 und OZ 0.0.005

0.0.010	Haltepfosten in Bodenkl. 7	---
	1 ST	
	Haltepfosten bei Bodenklasse 7 einrammen, bohren oder in ein Betonfundament nach Angaben des Hersteller nach statischen Erfordernissen einbauen.	

Hinweis zur OZ 0.0.011  
Position als Zulage zur OZ 0.0.001

0.0.011	Passstücke herstellen	---
	1 ST	
	4-m Leitprofile auf erforderliche Länge trennen, inkl. Verschnitt. Schnittkanten fachgerecht entgraten und kaltverzinken.	



LANGTEXT-VERZEICHNIS

OZ	BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN	STL-NR
	Hinweis zur OZ 0.0.012 Position als Zulage zur OZ 0.0.001	
0.0.012	Gehrungsschnitt herstellen  1 ST 4-m Leitprofile auf erforderliche Winkel längen. Schnittkanten fachgerecht entgraten und kaltverzinken.	---
0.0.013	Anschlüsse herstellen  1 ST Fugenfreie Anschlüsse an Durchlässen, Stopprippen oder Brückenbauwerken herstellen, einschl. Befestigungsmaterial.  Hinweis zur OZ 0.0.014 Position als Zulage zur OZ 0.0.001	---
0.0.014	Halte- bzw Eckpfosten kürzen  1 ST Halte- bzw. Eckpfosten auf erforderliche Länge kürzen. Schnittkanten fachgerecht entgraten und kaltverzinken.	---
0.0.015	Leitblende lief., einb.  1 ST Leitblenden für Amphibienleiteinrichtung liefern und nach Einbauanweisung des Herstellers an den jeweiligen Tunneleinläufen einbauen, einschl. aller erforderlichen Passestücke, Eckpfosten und Befestigungsmaterial.	---



LANGTEXT-VERZEICHNIS

OZ	BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN	STL-NR
1.	Erdarbeiten =====	
1.0	Planum / Hinterfüllung =====	
1.0.001	Erdplanum herstellen ----- 1 M Material als Baugrund (ggf. Baugrundersatz) liefern, einbauen und verdichten zur Verhinderung von Unterspülung und Unterwanderung. Planum in horizontaler Höhe mit +/- 2 cm fertigen - Linienführung und topographische Gegebenheiten mit dem AG abstimmen (Regelquerschnitt beachten). Material = kornabgestuftes Gemisch 16/32 mm aus gebrochenem Naturstein. Einbaubreite = 70 - 80 cm Einbaustärke = 10 - 12 cm	--- -- ---- ----
1.0.002	Unterhaltungstreifen herstellen ----- 1 M Nach dem Versetzen der Leiteinrichtung vor der Lauffläche mit Mineralgemisch 0/22 mm im Handbetrieb anfüllen und Laufstraße der Leitprofile ggf. unterstopfen. Einbaubreite = 40 - 50 cm Einbaustärke = 05 - 10 cm verdichten höchstens mit einer Rüttelplatte bis max. 50 kg (kleines Verdichtungsgerät)	--- -- ---- ----
1.0.003	Hinterfüllung herstellen ----- 1 M Die Amphibienschutzanlage ist rückseitig mit einem kornabgestuftem Material 16/32 mm aus Naturstein zu hinterfüllen.	--- -- ---- ----

